

VERBALE DI VALIDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 D.lgs. 50/16)

Piano nazionale della sicurezza stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta della ciclovia "Vento" Pavia – Travacò (POP175)

In data odierna sono convenuti presso l'UTC in Via Scopoli 1, secondo piano, il Responsabile del Settore LL.PP Arch. Mauro Mericco, l'Arch. Simonetta Bordonali, il Geom. Matteo Segagni, l'Ing. Davide Federico quali responsabili di progetto per esaminare e verificare ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/16 la conformità del progetto esecutivo di cui all'oggetto alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.

Dopo approfondito esame si è provveduto ad una verifica del progetto in relazione ai seguenti punti:

- 1) affidamento di progettazione: si dà atto che il progetto è stato redatto all'interno dell'UTC - LL.PP. da parte del Servizio Gestione Infrastrutture e Reti, escluso il piano di sicurezza e coordinamento ex D. Lgs. 81/08;**
- la documentazione relativa agli accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento è sufficiente in relazione alla tipologia dell'intervento di nuova costruzione. In merito alle possibili interferenze, trattandosi di lavorazioni superficiali (profondità scarifiche e scavi di norma non superiori a 50 cm), non si dovrebbero manifestare interferenze con eventuali sotto servizi, in quanto posti a quote generalmente più profonde di 50 cm. Ai sensi dell'art 27 dlgs 50/2016, sono state effettuate le seguenti verifiche:**
 - Richiesta di verifica interferenze a LD Reti che ha confermato, con mail del 11/05/18, il nulla osta all'esecuzione delle opere.**
 - Richiesta di verifica interferenze a Snam Rete gas, che ha comunicato, con mail del 17/04/18, la profondità del metanodotte a quote più profonde di 1,50 m, nonché la necessità di procedere alla protezione dello stesso qualora la pista, come nel caso in oggetto, sia pavimentata in conglomerato bituminoso. Si chiederà, prima dell'inizio dei lavori, il loro intervento (la cifra è stata prevista nel quadro economico).**
 - Richiesta di verifica interferenze elettrodotta a Enel distribuzione, che ha confermato, con mail del 07/06/18, la potenza e la tipologia della linea, ovvero precordato in media tensione a KV. Ai sensi del dlgs 81/08, la fascia di rispetto minima sarà di 3,5 m.**
- 3) indagini geologiche e geotecniche non sono necessarie in relazione alla tipologia dell'intervento di nuova costruzione;**
- 4) gli elaborati progettuali descrittivi, tecnici ed economici sono completi in relazione alla tipologia dell'intervento; in particolare sono omesse le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici di strutture, impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, il Piano di Manutenzione dell'Opera e il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro (è tuttavia presente – Tabella A del Capitolato**

Speciale d'Appalto – l'indicazione circa l'incidenza percentuale della quantità di manodopera riferita all'intero intervento, ovvero alla categoria prevalente – OG 3 – delle lavorazioni), considerata la natura dell'Appalto;

- 5) i calcoli delle strutture e degli impianti non sono necessari in relazione alla tipologia dell'intervento;**
- 6) nel progetto è inserito un computo metrico estimativo rapportato ai corrispondenti elaborati descrittivi ed al capitolato;**
- 7) le scelte progettuali corrispondono alle esigenze del servizio che gestisce le strade comunali;**
- 8) le valutazioni di impatto ambientale non sono necessarie in relazione alla tipologia dell'intervento;**
- 9) non esistono ulteriori prescrizioni normative tecniche o legislative eccedenti quelle richiamate nel capitolato e nella relazione;**
- 10) sussiste corrispondenza tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto anche alla luce del capitolato speciale d'appalto.**

Tutto ciò premesso e considerato che nulla osta alla validazione del progetto esecutivo, lo stesso viene contestualmente validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/16.

Pavia, 27/05/2018

**Il Responsabile del Progetto
Dott. Arch. Simonetta Bordonali**

**Il Responsabile del Progetto
Dott. Ing. Davide Federico**

**Il Responsabile del Progetto
Geom. Matteo Segagni**

**Il RUP e Responsabile del Settore LL.PP.
Dott. Arch. Mauro Mericco**